

仕 様 書

(会津大学短期大学部栄養実習室 給湯器購入)

1 品名及び数量

ガス給湯器 (リモコン付) 2台

2 参考型番・仕様

- ・ 設置方式：屋外壁掛形
- ・ 号 数：32号
- ・ 給湯能力：32L/分 (温度上昇25℃時)
- ・ 使用ガス種：都市ガス (12A・13A)
- ・ 接続口径：給水接続口20A、給湯接続口20A、給湯戻り接続口15A、
ガス接続口20A
- ・ 外形寸法：高さ615mm、幅464mm、奥行240mm
- ・ 電 源：AC100V (50/60Hz)
- ・ 設定温度範囲：約35℃～60℃ (リモコン使用時)
- ・ 安全装置：立消え安全装置、過熱防止装置、空焚き防止装置、凍結予防機能、
過圧防止装置
- ・ 排気方法：強制排気式 (FE方式相当)、屋外設置専用
- ・ 参考型番：ノーリツ GQ-3211WZ-3 (リモコン付)

3 納入場所

会津大学短期大学部 (福島県会津若松市一箕町大字八幡字門田 1-1)

栄養実習室

設置場所については概要図及び配置図のとおり

4 納入時期及び方法

本体、付属品等の搬入、据付、関連工事等の一連の作業について、8月5日～9月25日 (8月24日・25日を除く) の間に行い、完了させること。

なお、詳細なスケジュールについては協議することとする。

5 その他

- ・ 本体、付属品等の運搬設置・撤去費及び配管工事費を含むこと。
- ・ 本業務で発生した発生材等の廃棄物は、受注者の責において、関係法令に基づき適正に処理すること。
- ・ 設置に必要な事前調査又は確認を行うこと。
- ・ 納品検査完了日から起算して、1年間は無償保証とすること。
- ・ 設置後、利用職員に機器の取り扱い説明を行うこと。
- ・ 本仕様書に明記していない事項については、監督員と受注者が協議して決定すること。

配置図

栄養実習室



栄養実習室外壁に給湯器2台を設置。なお、外壁については下記写真のとおり。

